Žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0003:0016 ir Nr. 6613/0003:0443, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detalusis planas		
Eil. Nr.	**Pastaba**	**Komentaras**
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos pastabos:		
1.	Turi būti įvertinta ar nagrinėjamoje teritorijoje yra ar yra buvę dirvožemio užteršimo cheminėmis medžiagomis šaltinių. Planuojamos teritorijos dirvožemio užterštumas pavojingomis cheminėmis medžiagomis privalo neviršyti Lietuvos higienos normoje HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ (toliau HN - 60:2015) nustatytų ribinių verčių, jei teritorija bus planuojama HN 60:2015 2 p. nurodytų pastatų statybai.	Planuojama teritorija cheminiais teršalais neužteršta ir gyvenamoms teritorijoms plėtoti tinkama – tarybmečiu šiuose plotuose buvo valstybiniai sodai – tvarkingomis vaismedžių eilėmis apsodintos teritorijos, plytėjo nesibaigiantys sodai. Dirvožemio užteršimo cheminėmis medžiagomis šaltinių nagrinėjamoje teritorijoje nėra ir nėra buvę.
2.	Jei sklypų paskirtis bus formuojama gyvenamųjų ar visuomeninių pastatų statybai, įvertinti ar planuojamoje teritorijoje triukšmas neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – HN 33:2026) nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Esant triukšmo ribinių dydžių viršijimams, planuoti triukšmo mažinimo priemones, užtikrinančias, kad planuojamoje teritorijoje, triukšmo lygiai, nurodyti HN 33:2026 2 lentelėje, nebūtų viršijami.	Planuojamą teritoriją ribojančių gatvių perimetrais siūloma apsodinti greitai augančių dekoratyvinių medžių eilėmis ir dekoratyviniais krūmais – siekiant planuojamos gyvenvietės naujiems žemės sklypams saugumo, jaukumo, komforto ir sveikesnės gyvensenos.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pastabos:		
3.	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdyba išnagrinėjusi detaliojo plano „žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0003:0016 ir Nr. 6613/0003:0443, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detalusis planas“ projektą, nepritaria detaliojo plano koregavimo sprendiniams, nes nėra nurodytas atstumas, skaičiuojant jį pagal tiesiamą gaisrinių žarnų liniją, nuo vandens paėmimo iš vandens talpyklos arba vandens šaltinio vietos (įrengto ar planuojamo naujai įrengti gaisrinio hidranto) iki saugomo pastato perimetro išorės tolimiausio taško.	Aiškinamasis raštas papildytas ir patikslintas aktualia informacija.